

KLB 5.2.1.2 KÜHL




KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrasterssystem

Panneaux rectangulaires - Système à bandraster

Kühldecke mit Kupfer- oder Kunststoffsystem

Plafond climatisant



Normbedarf

Besoin des composants standards

Bandrasterkassette	1
Cassette pour bandraster	
C-Bandraster (Längs-Bandraster)	2
bandraster longitudinal	
Nonius-Unterteil	3
Nonius inférieur	
Sicherungsstift	4
Goupille pour Nonius	
Nonius-Oberteil	5
Nonius supérieur	
DOOR-Bügel	6
Crochet „Door“	
Bandrasterabhänger	7
Suspente pour bandraster	
Rostwinkel 30/ 30	8
Cornière perforée 30/30	
Kühlregister	9
Méandre climatisant	


KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Panneaux rectangulaires - Système à bandraster

Details


Détails



Detail A

Détail A

- DÖOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)
- Crochet DÖOR pour basculement




Variante

variante

- Einhänge-Ausklüfung für Abklappfunktion (Abklappausklüfung)
- Découpe pour suspension entre bandrasters

Fugen/Kanten/Stege

Joints/Plis/Bords



empfohlene Höhe der Längsstege bei der angegebenen Länge

hauteur conseillée des bords longs par rapport à la longueur donnée



KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandraster-System

Panneaux rectangulaires - Système à bandraster

Fugen/Kanten/Stege

Joints/Plis/Bords




Kassettenstirnseite

Côté court

Variante

Version

- Kassettenstirnstege mit French Hook
(30 min. brandstabil nach NBN 713.020)
- Côté court avec french hook
(stable au feu 30 minutes)




Kassettenlängsseite

Côté long

Bandraster

Lisses

Bandraster-Wandbefestigung für Federleisten-Anschluss
(passend zu den jeweiligen Bandraster-Breiten)

Raccord mural (adapté au diverses largeurs des lisses)


KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem


Panneaux rectangulaires - Système à bandraster

Bandraster

Lisses




Bandraster-Längsverbinder
(passend zu den jeweiligen Bandraster-Breiten)
Raccord linéaire (adapté au divers largeurs des lisses)


**Variante**

Version

- Bandraster und Längsverbinder mit Arretierlasche
- Bandraster avec raccord linéaire avec lèvres d'arretage



Standardbreiten: 100 / 125 / 150 (Sondermaße auf Anfrage)
Largeurs standard : 100 / 125 / 150 (autres mesures sur demande)



Unteransicht Bandrastersystem
Vue du dessous système bandraster



KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandraster system

Panneaux rectangulaires - Système à bandraster

Randabschlüsse

Raccords muraux

Auflage für ganze Kassette
Pose cassette entière galvaniséeAuflage für Kassette mit Anschnitt
Pose cassette coupée

KLB 5.2.1.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Panneaux rectangulaires - Système à bandraster

Material

Matière

Verzinktes Stahlblech

Acier galvanisé

Brandverhalten

Classe feu

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - non combustible selon EN 13501-1

Schallabsorption

Absorption acoustique

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
voir documentation «Acoustique certifiée» ou
fiche technique

Normen

Normes

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Les composants sont conformes à la DIN 18168 et à la DIN EN 13964 y compris certification CE des systèmes standards.
- La production se déroule selon directives de la TAIM ainsi que selon normalisations Fural.

Brandstabilität

Stabilité au feu

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage

30 minutes selon NBN 713.020. Informations sur demande.

Deckengewicht pro m²Poids au m²

Stahl ca. 10 kg

Acier env. 10 kg

Oberfläche

Revêtement de surface

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydrorein-
brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder
NCS-Farbe

Thermolaqué après poudrage ou avec
hydrolaquage PARZIFAL, coloris similaire RAL ou
NCS au choix

Montage

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN
13964 sowie TAIM.

voir instructions de montage Fural, DIN 18168,
DIN EN 13964 et TAIM.

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw. Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- À sec: avec chiffon doux (p.ex. Vileda)
- Humide: chiffon doux humide, légèrement imbibé de produit nettoyant (p. ex. nettoyant de vitre, pas de décapants au diluants)
- Instructions spécifiques sur demande