

KL B 5.2.0.2 KÜHL




KLB 5.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Kasetony prostokątne - system bandraster

Kühldecke mit Kupfer- oder Kunststoffsystem

Sufit chłodzący z układem chłodniczym Cu/Al lub PP-R



Normbedarf

Zużycie normatywne

Bandrasterkassette	1
kaseton do systemu bandraster	
C-Bandraster (Längs-Bandraster)	2
bandraster C (kierunek wzdłużny)	
C-Bandraster (Quer-Bandraster)	3
bandraster C (kierunek poprzeczny)	
Bandraster Nonius-Unterteil	4
wieszak bandraster z dolną częścią noniusza	
Sicherungsstift	5
kotek zabezpieczający	
Nonius-Oberteil	6
część górna noniusza	
DOOR-Bügel	7
wieszak DOOR	
Kühlregister	8
układ chłodniczy	


KLB 5.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem


Kasetony prostokątne - system bandraster

Details

Detale

**Detail A**
Detale A


- DOOR-Bügel für Abklappfunktion (Bügelstärke und Ausführung abhängig vom Kassettengewicht)
- Opuszczanie kasetonów na wieszaku DOOR (grubość i format wieszaka zależny od wagi kasetonu)

**Variante**
Wariant

- Einhänge-Ausklantung für Abklappfunktion (Abklappausklantung)
- Opuszczanie kasetonów na wycięciu zawieszeniowym

Fugen/Kanten/Stege

Spoiny/Zagięcia/Boki



empfohlene Höhe der Längsstege bei der angegebenen Länge
zalecana szerokość kasetonu w odniesieniu do jego długości



KLB 5.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandraster-System

Kasetony prostokątne - system bandrafter

Fugen/Kanten/Stege

Spoiny/Zagięcia/Boki




KLB French Hook BS

Kassettenstirnseite

strona czotowa kasetonu

Variante**Wariant**

- Kassettenstirnstege mit French Hook (30 min. brandstabil nach NBN 713.020)
- strona czotowa kasetonu z wygięciem typu French Hook (konstrukcja ogniwo-stabilna do 30 min. według NBN 713.020)




Kassettenlängsseite


strona wzdłużna kasetonu

Bandrafter

Elementy modułowe



Bandrafter Nonius-Unterteil (passend zu den jeweiligen Bandrafter-Breiten)
wieszak do profilu bandrafter (wymiar według szerokości bandrastra)



Bandrafter-Wandbefestigung für Federleisten-Anschluss
(passend zu den jeweiligen Bandrafter-Breiten)
przyłącznik ścienny bandrafter z profilem przyściennym FL
(wymiar według szerokości bandrastra)


KLB 5.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem


Kasetony prostokątne - system bandraster

Bandraster


Elementy modułowe




Bandraster-Längsverbinder
(passend zu den jeweiligen Bandraster-Breiten)
łącznik wzdłużny (według szerokości bandrastra)

**Detail B**
Detale B

- Verbindung Kreuzbandraster
- połączenie bandrastra poprzecznego

**Variante**
Wariant

- Bandraster und Längsverbinder mit Arretierlasche
- bandraster i łącznik wzdłużny z zawleczką blokującą

Unteransicht Bandrastersystem
dolny widok systemu bandraster


KLB 5.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandraster System


Kasetony prostokątne - system bandrafter

Bandrafter

Spoiny/Zagięcia/Boki




Standardbreiten: 100 / 125 / 150 (Sondermaße auf Anfrage)
 szerokości standardowe: 100/ 125/ 150
 [pozostałe wymiary na zapytanie]




Quer-Bandrafter B: 100 / 125 / 150
 bandrafter poprzeczny B: 100/ 125/ 150

Randabschlüsse

Przyłączenia krawędzi przyściennych



Auflage für ganze Kassette
 Nakładanie całego kasetonu



Auflage für Kassette mit Anschnitt
 Nakładanie dociętego kasetonu

KLB 5.2.0.2 Kühl

Langfeldkassetten – Bandrastersystem

Kasetony prostokątne - system bandraster

Material

Materiał

Verzinktes Stahlblech

Stal ocynkowana

Brandverhalten

Klasyfikacja ogniowa

A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

A1 - niepalne według EN 13501-1

Schallabsorption

Chtonność akustyczna

siehe Handbuch Geprüfte Akustik bzw. Datenblatt
patrz folder „Sprawdzona akustyka“ lub karta da-
nych poszczególniej perforacji

Normen

Normy techniczne

- Die Komponenten entsprechen der DIN 18168, PN-B-02151-4 und der EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.
- Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM (Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) sowie der Fural-Werksnormen.
- Komponenty spełniają wymagania DIN 18168, PN-B-02151-4 jak i EN 13964 wraz z oznaczeniem CE standardowych systemów
- Produkcja odpowiada standardom TAIM (Techniczne Stowarzyszenie Producentów Sufitów Metalowych) jak i własnym standardom Fural.

Brandstabilität

Stabilność ogniowa

30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte
auf Anfrage

możliwa konstrukcja ogniowo-stabilna do 30 min.
według NBN 713.020. Dalsze informacje na zapyta-
nie

Deckengewicht pro m²Masa sufitu na m²

Stahl ca. 10 kg

stal ok. 10 kg

Oberfläche

Powierzchnia

Pulverbeschichtet oder mit Parzifal-Hydroein-
brenn-Lackierung, ähnlich jeder RAL oder
NCS-Farbe

Lakierowana proszkowo lub emaliowana powtór-
k PARZIFAL, każdy kolor RAL lub NCS

Montage

Montaż

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, EN
13964 sowie TAIM.

patrz wskazówki montażu Fural, DIN 18168, DIN
EN 13964 jak i TAIM.

Pflegehinweis

Pielęgnacja

- Trockenreinigung: mit weichem Tuch
(zB. Vileda)
- Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem
Tuch, leichtes Reinigungsmittel verwenden.
(zB. Glasreiniger, keine Scheuermilch bzw.
Verdünnungen)
- Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.
- Suche czyszczenie: użyj miękkiej ściereczki
(np. Vileda)
- Mokre czyszczenie: użyj lekko namoczonej
miękkiej ściereczki, słabych detergentów (do
czyszczenia szkła, nie używać mleczek
ścierających)
- Dodatkowe informacje na zapytanie